

■医療ガス設備

・ガスの種類と設置ルールは下記を基本とします。

P:パイピングによる供給 C:室内設置ポンペによる供給 -:供給なし

	酸素	笑気	治療 空気	吸引	非治療 空気	窒素	炭酸 ガス	余剰 排出
OP室	P	C	-	P	-	C	C	C
CT室、X-TV室	P	-	-	P	-	-	-	-
救急、内視鏡室、外来診察処置室	P	-	-	P	-	-	-	-
中央処置室、化学療法室	P	-	-	P	-	-	-	-
透析室	P	-	-	C	-	-	-	-
透析感染個室	P	-	-	P	-	-	-	-
各病室(重症・陰圧) ベッド1床ごと1セット	P	-	C	-	-	-	-	-
各病室 ベッド1床ごと1セット	P	-	-	P	-	-	-	-
各病室 ベッド2床に1セット	P	-	-	P	-	-	-	-

(4)非常電源供給計画

- ・3階病棟系統空冷ヒートポンプエアコン
- ・サーバー室系統エアコン
- ・スプリンクラーポンプ
- ・加圧給水ポンプ
- ・ガスボイラー
- ・3階廊下系統外気処理